

Contestação:

A empresa, V. ALBIERO & CIA LTDA – EPP, CNPJ: 79.189.718/0001-28, situada a Rua Carlos Gomes, 3626, CEP: 85.801-090, Cascavel-PR.

Em Junho de 2002, realizou o serviço asfáltico que temos hoje, e que está sendo licitada para reparos.

Considerando o asfalto já existente que apresenta boa compactação, pode servir de base para a nova capa de revestimento asfáltico, achamos desnecessário a retirada e bota fora do asfalto existente, o fresamento e a referida retirada de 4.650 m² de asfalto velho (segundo item 3.1 da planilha).

Portanto nos comprometemos em fazer a devida limpeza da área asfaltada com caminhão pipa e vassourão, a devida pintura de ligação para a correta aderência do pavimento antigo ao novo, numa espessura de 3 cm.

Os buracos existentes no pátio serão restaurados com a retirada do material, aprofundamento do local e reparos profundo com: rachão, brita graduada, pinturas e capa com CBUQ.

O material necessário de retirada é encaminhando para local adequado e em torno de 85m³.



V. ALBIERO & CIA LTDA – EPP
Luiz Fernando B. Pielak